

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No AD/CC/011/2022, "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE STOCK PARA SERVICIOS GENERALES"

JUNTA DE ACLARACIONES

--- En el municipio de Zapopan, Jalisco, siendo las **11:10 once horas con diez minutos del día 18 dieciocho de marzo de 2022 dos mil veintidós**, estando presentes en el Departamento de Adquisiciones Modulo "D" Oficinas Generales del SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, con domicilio en Avenida Laureles No.1151 en la Colonia Fovissste, Zapopan Jalisco; se hicieron presentes la **LIC. MARTHA PATRICIA QUIÑONEZ PÉREZ**, Secretaria Técnica del comité de Adquisiciones y Jefa del Departamento de Adquisiciones, **LIC. CÉSAR RICARDO GARCÍA GARCÍA**, Abogado del Departamento de Adquisiciones, **ARQ. FELIPE DE JESUS GARCÍA ANDRADE**, Jefe del Departamento de Servicios Generales; así como el **C. EROS ALEJANDRO GARCÍA DE ANDA**, cotizador del Departamento de Adquisiciones; se da inicio a la **JUNTA DE ACLARACIONES** prevista para el día y hora en el que se actúa, misma que fue debidamente establecida en las bases conforme lo establece el Artículo 59 fracción III y el artículo 63 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Asistiendo de manera presencial el **FABIOLA GUERRA SÁNCHEZ** en representación de **SOMOS PARTE DE TU EQUIPO, S.A. DE C.V.**, Quien ha quedado debidamente registrada en la lista de asistencia que se adjunta para tal efecto, formando parte integral de la presente.

Ahora bien, se da inicio a la Junta de Aclaraciones, el Cotizador Del Departamento De Adquisiciones, expone al, **ARQ. FELIPE DE JESUS GARCÍA ANDRADE** Jefe del Departamento de Servicios Generales, las preguntas presentadas por el licitante **SOMOS PARTE DE TU EQUIPO, S.A. DE C.V** a lo cual se tienen aprobadas en su totalidad y se procede a dar respuesta a las mismas.

1.- SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE FAVOR DE EXPLIQUE Y/O ACLARE CUAL SERA LA CLAUSULA PENAL EN CASO DE INCUMPLIR YA QUE NO ESTA INDICADA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA O A QUE SE REFIERE DICHA CLAUSULA PENAL.

R.- lo contemplado por el CODIGO PENAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE JALISCO, así como lo establecido en el CODIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No AD/CC/011/2022, "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE STOCK PARA SERVICIOS GENERALES"

2.- PREGUNTA: ¿ES OPCIONAL LA ACEPTACIÓN O SERA DESCALIFICADO QUIEN NO ACEPTA DICHA ACEPTACIÓN?

R- Es opcional.

3.- PREGUNTA: ¿ES NECESARIO VOLVER A HACER LOS ESCRITOS O SOLO CON PONER EL ANEXO 2 SE CUMPLE CON EL PUNTO 10?

R- El anexo dos sirve como apoyo al cumplimiento de varios indicios, sim embargo el licitante deberá asegurarse de cumplir con todos los puntos mencionados en el punto 10 de las bases materia de la presente licitación pública.

4.- A QUE SE REFIERE CON ADAPTADOR? A CLAVIJA CONVERTIDORA?

R- Si, clavija convertidora.

5.- EL CABLE USO RUDO LO REQUIERE DE 2 O 3 HILOS?

R- 2 hilos

6.- NIPLE GALVANIZADO CUERDA CORRIDA, EN QUE MEDIDA SE REQUIERE ?

R- En la partida 48 ½" y en la partida 49 ¾"

7- PIJA PUNTA DE BROCA DE CABEZA DE CRUZ X 1 EN QUE MEDIDA DE GRUESO 8 O 10?

R- 8

8.- PIJA PUNTA DE BROCA DE CABEZA DE CRUZ X ¾ EN QUE MEDIDA DE GRUESO 8 O 10?

R-8

9- PIJA PUNTA DE BROCA DE CABEZA DE CRUZ X ¾ EN QUE MEDIDA DE GRUESO 8 O 10?

R- 8

10- PIJA PARA TABLAROCA DE 1 1/2" EN QUE MEDIDA DE GRUESO 8 O 10?

R- 8

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No AD/CC/011/2022, "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE STOCK PARA SERVICIOS GENERALES"

11- PIJA PARA TABLAROCA DE 1" EN QUE MEDIDA DE GRUESO 8 O 10 ?

R- 8

12- SILICON BLANCO TUBO 180 ML SOLO EXISTE DE 280 ML?

R- ESTA BIEN 280 ML.

13- SILICON TRANSPARENTE TUBO 180 ML SOLO EXISTE DE 280 ML?

R- ESTA BIEN 280 ML.

14- CEPILLO DE CERDAS DE METAL SE REFIERE AL CEPILLO DE ALAMBRE?

R- SI

15- CODO PVC 2" X 90 ° PARA QUE TIPO DE USO SE REQUIERE HIDRAULICO, SANITARIO ?

R-SANITARIO

16- COPLE DE PVC DE 2" PARA QUE TIPO DE USO SE REQUIERE HIDRAULICO, SANITARIO ?

R- SANITARIO

17- TUBO DE PVC 2" PARA QUE TIPO DE USO SE REQUIERE HIDRAULICO, SANITARIO?

R- HIDRAULICO

18- VALVULA DE ESFERA DE PVCEN QUE MEDIDA SE REQUIERE?

R- 1"

19- SE REFIERE AL MODELO 715D? 715 IF.D

20- CERRADURA INSTALAFACIL VERSION DERECHA SE REFIERE AL MODELO 715D?

R- 715 IF.D

21- CERRADURA INSTALAFACIL VERSION DERECHA SE REFIERE AL MODELO 715I?

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No AD/CC/011/2022, "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE STOCK PARA SERVICIOS GENERALES"

R- 715 IF.I

22- CERRADURA DE BARRA VERSION DERECHA SE REFIERE AL MODELO 800 O X900?

R- 800

23- CERRADURA DE BARRA VERSION IZQUIERDA SE REFIERE AL MODELO 800 O X900?

R- 800


--- Al no haber más preguntas y asuntos que tratar, se procede a dar por concluida la Junta de Aclaraciones, siendo las **11:30 once horas con treinta minutos del día 11 once de marzo de 2022 dos mil veintidós**, firmando al calce y al margen los que en ella intervienen, para constancia y demás efectos legales a que haya lugar.-----



LIC. MARTHA PATRICIA QUIÑONEZ PÉREZ
SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



ARQ. FELIPE DE JESUS GARCÍA ANDRADE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES



LIC. CÉSAR RICARDO GARCÍA GARCÍA
ABOGADO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



C. EROS ALEJANDRO GARCÍA DE ANDA
COTIZADOR DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

