

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL NO. AD/CC/017/2023, "SUMINISTRO E INSTALACION DE REJAS Y PORTONES DE ACERO CON PARTICIPACION DEL COMITÉ DE ADQUISICIÓNES".





JUNTA DE ACLARACIONES

En el Municipio de Zapopan, Jalisco, siendo las 11:10 once horas con diez minutos del día 20 (veinte) de abril del 2023 (dos mil veintitrés), estando presentes en el Departamento de Adquisiciones, Modulo "D" de las Oficinas Generales del SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, con domicilio en Av. Laureles no. 1151 col. FOVISSSTE, Zapopan, Jalisco; se hicieron presentes la C. MARTHA PATRICIA QUIÑONEZ PÉREZ, Jefa del Departamento de Adquisiciones, C. CÉSAR RICARDO GARCÍA GARCÍA, Titular Jurídico del Departamento de Adquisiciones, C. FELIPE DE JESUS GARCIA ANDRADE, Titular del Departamento de Servicios Generales; así como el C. IVAN PALOMARES VALENCIA, cotizador del Departamento de Adquisiciones; quienes hacen constar que a la hora en la que se actúa, fue posible desahogar la junta de aclaraciones, misma que fue debidamente establecida en las bases de la licitación que nos ocupa, conforme al artículo 59 fracción III de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y Sus Municipios, prevista para las 11:00 once horas del día en que se actúa, estando presentes:-------

- 1.- MARIA GUADALUPE PARTIDA DIPP en representación de ICA INTERIOR S DE R.L. DE C.V.
- 2.- ROBERTO ORTEGA TAPETILLO en representación de CONSTRUZIONE DI REMA S.A. DE C.V.

-----Acto continuo, con las palabras de bienvenida por parte del MTRO. CÉSAR RICARDO GARCÍA GARCÍA, Titular del Área Jurídica del Departamento de Adquisiciones de este Sistema DIF Zapopan, quien agradece la asistencia de los presentes y procede a dar lectura de las preguntas enviadas mediante correo electrónico por el proveedor REMA CONSTRUCCIONES., así como la lectura de las respuestas; --

1.- Para la cerca es necesario definir los trabajos que se necesitan realizar por la calle de Manuel Acuña ya que a la salida del área de trabajo social se encuentra el medidor de agua del SIAPA y el aljibe, por tal razón no se terminó el muro de mampostería. ¿Quién se encargará de realizar esos trabajos?

R= Se dejará a nivel del piso en lo que corresponde al área del aljibe.

2.- Para el ingreso a las puestas, la que se encuentra del lado izquierdo entrando a la plazoleta hay árboles a cada extremo de lo que sería puerta. ¿Hacia dónde deberá de abrir? Además, el ancho de la puerta.

R= Deberá de abrir hacia afuera y será de 3 y 4 metros las puertas.

Pagina 1 de 2.



LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL NO. AD/CC/017/2023, "SUMINISTRO E INSTALACION DE REJAS Y PORTONES DE ACERC CON PARTICIPACION DEL COMITÉ DE ADQUISICIÓNES".





3.- Para el ingreso del portón lado derecho confirmar si la apertura del será hacia afuera o hacia adentro además del ancho de esa entrada.

R= deberá de abrir hacia afuera y el ancho de la puerta será de 3 metros.

--- Lo anterior, a efecto de tomarlo en consideración en las bases de la licitación que nos ocupa, toda vez que cualquier modificación a las mismas, incluyendo las que resulten de la junta de aclaraciones, formará parte de dichas bases y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de sus proposiciones.-----

C. MARTHA PATRICIA QUIÑONEZ PÉREZ.

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES,

C. CÉSAR RICARDO GARCÍA GARCÍA.

TITULAR JURÍDICO DEL DEPARTAMENTO

DE ADQUISICIONES.

C. FELIPE DE JESUS GARCIA ANDRADE.
TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS GENERALES.

C. IVAN PALOMARÈS VALENCIA.
COTIZADOR DEL DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES.

burd